

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ярославской области в Угличском МР
(Территориальный отдел управления Федеральной службы Роспотребнадзора
по Ярославской области в Угличском МР)
152830, г. Мышкин, Ярославская область, ул. Самкова, д. 1.

ПРЕДПИСАНИЕ № 1093
об устранении выявленных нарушений

от « 24 » декабря 2018 года

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

МДОУ д/с «Росинка», юр. адрес: 152830, Ярославская обл., г.Мышкин, ул. Газовиков, д.25, акт проверки № 1448 от 24.12.2018г.

(указать наименование объекта, принадлежность Юр.лица, ИП, перечислить рассмотренные документы)

Выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

- ФЗ 52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» ст.28;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 3.21; п.5.1.; 5.2: 5.5; п.6.16.2.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

Предлагаю:

1.Обеспечить твердое покрытие территории детского сада в соответствии с требованиями п.3.21_СанПиН 2.4.1.3049-13;

Не выполнено, юридическим лицом составлена смета по выполнению

2.Обеспечить отделку помещений подготовительной группы на втором этаже (старшей и подготовительной групп) материалами, допускающими проводить уборку влажным способом и дезинфекцию в соответствии с требованиями 5.1, 5.2, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

3. Информацию о выполнении предписания представить в ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Угличском МР по адресу: г. Мышкин, ул. Самкова, д.1, факс 2-12-97.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МДОУ д/с «Росинка»

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок до « 10_»_11_2019 года.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Ведущий специалист – эксперт



Е.Н. Федеряева

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора
По Ярославской области в Угличском МР

О.Г. Мезина.

Копию настоящего предписания получил

« 24 » 12 2018 г.

  (ФИО)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Росинка»

Тел. ф. (48544) 2-12-61

г. Мышкин, ул. Газовиков. д.25

Начальнику отдела ТО

Управления Роспотребнадзора по ЯО в Угличском районе

Мезиной О.Г..

ОТЧЕТ

об устранении нарушений санитарного законодательства по Предписанию Роспотребнадзора № 1182 от «08» ноября 2017года
«Об устранении выявленных нарушений»

№ п/п	Вид нарушения (по предписанию)	Срок устранения нарушения(по предписанию)	Лицо, ответственное за исполнение	Отметка о выполнении
1	Обеспечить отделку помещений двух групп на втором этаже (старшей и подготовительной) материалами. допускающими проводить уборку влажным способом 5.1.52.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13	До 09.11.2018 г.	Заведующий Грекова С.В.	Предписание выполнено частично: 1.Выполнен ремонт в старшей группе по замене плиточного покрытия стен и пола в санитарной комнате и буфетной. 2. Закуплены строительные материалы для ремонта подготовительной группы (новогодние каникулы)

2	<p>Обеспечить твердое покрытие территории детского сада в соответствии с п 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13</p>		заведующий	<p>Отправлена заявка для составления сметы по замене твердого покрытия в Мышкинский филиал ГП Ярдорстрой вх.№ 321 от 06.06.2018 (Смета на сумму 285403,00 руб)</p>
3	<p>В туалетной средней группы установить раковины и унитазы для детей в соответствии п.6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13</p>		завхоз	<p>Здание построено по проекту 1983 года. Группа , расположенная на 1 этаже спроектирована для детей раннего возраста (с горшками.) В настоящее время группу посещают дети в возрасте от 3-4 лет) Нами дополнительно установлен унитаз. Для установки дополнительно 2 -х унитазаов и 2-х раковин нет места.</p>

Приложение : Смета на твердое покрытие

Заведующий

Грекова С.В.

17.10.2018г.