



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Ярославской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам
152610, Ярославская область, г. Углич, ул. Ярославская, д.10/2, телефон/факс 8(48532)2-23-07

Предписание N17/ 1 /1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

МДОУ детский сад «Росинка»
Заведующему МДОУ детский сад «Росинка»
Грековой Светлане Васильевне

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору №17 от 27.03.2018г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 02 апреля 2018г. в период с 09ч.00мин. до 11ч.00мин. проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Морозовой Антониной Евгеньевной в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Росинка» на объекте, расположенном по адресу: Ярославская область, г. Мышкин, ул. Газовиков, д.25, совместно с Грековой С.В.- заведующим МДОУ детский сад «Росинка».

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Выполнить огнезащитную обработку стгораемых конструкций чердачного помещения здания.	п.21 ППР в РФ, разд.2 п.10.1 МДС 21-1.89 пособие к СНиП «21-01-97	01.09.2018	+
2.	Эвакуационные выходы из групп в общие коридоры обозначить световым указателем «Выход».	ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994, п.61 ППРвРФ СП 3.13130.2009 таб.2 (таблице 2 НПБ 104-03).	01.09.2018	✓
3.	Устранить нарушения, указанные в акте проверки вентиляционных каналов от 18.07.2017г.	п.50 ППРвРФ	01.09.2018	150517
4.	Из тамбура эвакуационного выхода из средней группы (по тех. паспорту пом.№23) и тамбура эвакуационного выхода из яслей (по тех. паспорту пом.№34), расположенных на 1-м этаже, убрать шкафы для игрушек. Не допускать в дальнейшем загромождения эвакуационных путей и	п. 36(б) ППРвРФ	01.09.2018	

	выходов различными материалами.		
5.	Предоставить проектную документацию на перепланировку, проведённую в месте расположения открытой веранды, где оборудован методический кабинет.	Ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994, п. 4.3 СниП 21-01-97*	01.04.2019
6.	Помещения, расположенные на веранде, (методический кабинет, коридор у пом. №24 по тех. паспорту) оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	Ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994, п.4 НПБ 110-03, СП 5.13130.2009* прил. А, п. А4, п.38 табл. А3 .	01.09.2018
7.	Наружную отделку веранд, (выходы на наружные лестницы со второго этажа) выполнить негорючими материалами. <i>Облицовка, отделка и теплоизоляция фасадных систем для зданий Ф1.1 должна выполняться с применением негорючих материалов.</i>	Ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994, ст.87 п.11 ФЗ №123 от 22.07.2008г. п.5.2.3 СП 2.13130.2012	01.04.2019
8.	Наружные лестницы (правое и левое крыло), предназначенные для эвакуации людей со второго этажа здания детского сада, выполнить в соответствии с требованиями норм по пожарной безопасности, на расстоянии не менее 1 метра от оконных проёмов.	Ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994 п.6.30* СниП 21-01-97* п.4.4.2 СП 1.13130.2009	01.04.2019
9.	Наружные лестницы эвакуационных выходов с первого этажа из групп выполнить в соответствии с требованиями норм по пожарной безопасности. <i>Высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1м, горизонтальные членения в ограждении не допускаются.</i>	Ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994 п.5.2.15 СП 1.13130.2009	01.04.2019
10.	Огнетушители ОУ-2 №5 и №10 эксплуатируются с истекшим сроком перезарядки.	п.478 ППР в РФ	01.09.2018

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Угличского, Мышкинского
и Большесельского районов
Ярославской области по пожарному надзору
Морозова А.Е.



М.Л.П. (подпись)

« 20 » апреля 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

заведующий

Григорьев С.В.

С.В.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« 20 » *04* 2018г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

детский сад «Росинка»

Главному инспектору Угличского, Мышкинского

и Большесельского районов ЯО

А.В.Крайнову

«27» декабря 2018г. № 102-18

Отчет об устранении нарушений на представление
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Угличскому,
Мышкинскому и Большесельским районам от 20.04.2018г.

№ п/п	Нарушения	срок		Отметка о выполнении (дата. исполнитель)	Сумма (руб.) бюджет
1	Выполнить огнезащитную обработку сгораемых конструкций чердачного помещения здания	01.09.2018		ВДПО г. Углич (исполнено)	21589,00
2	Эвакуационные выходы из групп в общие коридоры обозначить световым указателем «ВЫХОД»	21.07.2018		ООО Связьмонтажсервис (исполнено)	
3	Замена вентиляц. системы в пищеблоке	01.09.2018		ООО «Ярэкспертиза» (исполнено)	150516,56
4	Предоставить проектную документацию. Проведенную в месте расположения открытой веранды, где оборудован методический кабинет	01.04.2019		БТИ г. Углич	13580,03
5	Помещения . расположенные на	01.09.2018	исполнено 21.07.2018	ООО «Связьмонтажсервис»	

	веранде (метод. кабинет оборудовать пожарной сигнализацией				
6	Наружную отделку веранд (выходы на наружные лестницы со 2этажа) выполнить негорючими материалами	01.04.2019		смета	272924
7	Наружные лестницы (правое и левое крыло, предназначенные для эвакуации людей со 2 этажа д\здания детского сада, выполнить в соответствии с требованиями норм пожарной безопасности. На расстоянии не менее 1 метра от оконных проемов	01.04.2019		ТМК	107081,86
8	Наружные лестницы эвакуационных выходов с первого этажа из групп выполнить в соответствии с требованиями норм ПБ	01.04.2019		Смета готова	264007,00

Заведующий



С.В.Грекова