



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Ярославской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам
152610, Ярославская область, г. Углич, ул. Ярославская, д.10/2, телефон/факс 8(48532)2-23-07

Предписание N50/ 1 /1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МДОУ детский сад «Росинка»
Заведующему МДОУ детский сад «Росинка»
Грековой Светлане Васильевне

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору №50 от 30.04.2019г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 13 мая 2019г. в период с 09ч.00мин. до 09ч.30мин. проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Морозовой Антониной Евгеньевной в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Росинка» на объекте, расположенном по адресу: Ярославская область, г. Мышкин, ул. Газовиков, д.25, совместно с Грековой С.В.- заведующим МДОУ детский сад «Росинка».

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Предоставить проектную документацию на перепланировку, проведённую в месте расположения открытой веранды, где оборудован методический кабинет.	Ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994, п. 4.3 СниП 21-01-97*	01.04.2020	
2.	Наружную отделку веранд, (выходы на наружные лестницы со второго этажа) выполнить негорючими материалами. <i>Облицовка, отделка и теплоизоляция фасадных систем для зданий Ф1.1 должна выполняться с применением негорючих материалов.</i>	Ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994, ст.87 п.11 ФЗ №123 от 22.07.2008г. п.5.2.3 СП 2.13130.2012	01.04.2020	
3.	Наружные лестницы (правое и левое крыло), предназначенные для эвакуации людей со второго этажа здания детского сада, выполнить в соответствии с требованиями норм по пожарной безопасности, на расстоянии не менее 1 метра от оконных проёмов.	Ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994 п.6.30* СنيП 21-01-97* п.4.4.2 СП 1.13130.2009	01.04.2020	

4.	<p>Наружные лестницы эвакуационных выходов с первого этажа из групп выполнить в соответствии с требованиями норм по пожарной безопасности.</p> <p><i>Высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м, в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1м, горизонтальные членения в ограждении не допускаются.</i></p>	<p>Ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994 п.5.2.15 СП 1.13130.2009</p>	<p>01.04.2020</p>	
----	--	---	-------------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:


- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Государственный инспектор Угличского, Мышкинского
и Большесельского районов
Ярославской области по пожарному надзору
Морозова А.Е.

« 13 » мая 2019 г.

М.Л.П.


(подпись)

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующий Григорьев С.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 13 » 15 2019г.