

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад «Росинка»
(МДОУ детский сад «Росинка»)
Ярославская область, 152830 г. Мышкин
ул. Газовиков, д.25
т.ф. 8 (48544) 2-12- 61

Государственному инспектору
Угличского, Мышкинского и
Большесельского районов
Ярославской области по
пожарному надзору
А.Е. Морозовой

23.07.2021 г. исх. № 80

Отчет
по устранению выявленных нарушений

№ п/п	Нарушение	Отметка об устранении
1.	Не устранены нарушения, указанные в акте проверки вентиляционных каналов от 24.03.2021 г. (« вентиляционные каналы имеют загрязнения органического и неорганического происхождения. Отсутствуют крышные защитные дефлекторы вентиляционных шахт»)	Исполнено
2.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного	Исполнено
3.	Не разработана уточненная декларация пожарной безопасности по форме в соответствии с приложением 2 к Приказу МЧС России от 16.03.2020 г.№ 171	Исполнено

Заведующий



О.А. Нуйя