



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Ярославской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам
152610, Ярославская область, г. Углич, ул. Ярославская, д.10/2, телефон/факс 8(48532)2-23-07

Предписание N47/ 1 /1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению
детский сад «Росинка»
Заведующему МДОУ детский сад «Росинка»
Нуйя Оксане Алексеевне

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору №47 от 11.05.2021г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 18 мая 2021г. в период с 11 ч.00 мин. до 12 ч.30 мин. проведена **плановая** выездная проверка государственным инспектором Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Морозовой Антониной Евгеньевной в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Росинка» на объекте, расположенном по адресу: Ярославская область, г. Мышкин, ул. Газовиков, д.25 совместно с заведующим МДОУ детский сад «Росинка» Нуйя Оксаной Алексеевной, ответственным за обеспечение пожарной безопасности объекта Цанковой Еленой Ивановной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	О т м е т к а о в ы п о л н е н и
1.	Устранить нарушения, указанные в акте проверки вентиляционных каналов от 24.03.2021г. («вентиляционные каналы имеют загрязнения органического и неорганического происхождения, отсутствуют крышные защитные дефлекторы вентиляционных шахт»)	43 ППР в РФ	26.07.2021	!
2.	Обеспечить наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного.	п.30, 56 ППР в РФ	26.07.2021	!

