



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ccc01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15 E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области
152615, г. Углич, ул. Ярославская, д.10/2, тел./факс (48532)2-13-37

г. Углич

(место составления акта)

« 21 » мая 2021г.

(дата составления акта)

08 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 47

По адресу/адресам: 152830 Ярославская область, г. Мышкин, ул. Газовиков, д.25
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирнова К.В. N47 от 11.05.2021г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад "Росинка"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"18" мая 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/1 час 30 мин
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МДОУ детский сад «Росинка» Нуйя Оксана Алексеевна Нуйя
11.05.2021 10 ч 10 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

		п. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3 СП 52.13330.2016	<u>Нуйя О.А.</u>
6.	Помещение пищеблока не оборудовано пожарными извещателями АУПС	ст. 2 ФЗ №69; п. 54 ППР в РФ, прил. А, табл.А.1 (п.1) СП 484. 1311500.2020, п.4.3, п.4.4, табл. 3 п.44 СП 486. 1311500.2020	<u>МДОУ детский сад «Росинка»-заведующий Нуйя О.А.</u>
7.	Наружная пожарная лестница (северо-восточная сторона здания) не соответствует требованиям норм по пожарной безопасности. (Акт испытания ООО «Ярэкспертиза» от 18.06.2020г.)	п.17 ППРВРФ	<u>МДОУ детский сад «Росинка»-заведующий Нуйя О.А.</u>
8.	Наружная пожарная лестница (юго-западная сторона здания) не соответствует требованиям норм по пожарной безопасности. (Акт испытания ООО «Ярэкспертиза» от 18.06.2020г.)	п.17 ППРВРФ	<u>МДОУ детский сад «Росинка»-заведующий Нуйя О.А.</u>
9.	Наружные лестницы эвакуационных выходов из здания из помещений пищеблока и прачечной не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности (площадки разрушены, перила не закреплены), что не обеспечивает безопасную эвакуацию людей из здания.	ч.1, ч.2 (п.1,2) ст. 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ, п.23 ППРВРФ	<u>МДОУ детский сад «Росинка»-заведующий Нуйя О.А.</u>
10.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений производственного и складского назначения.	п.12 ППРВРФ	<u>МДОУ детский сад «Росинка»-заведующий Нуйя О.А.</u>
11.	Дверь, установленная в противопожарной перегородке эл. щитовой не соответствует требованиям норм по пожарной безопасности, установлена деревянная дверь, обитая металлом. (Должна иметь предел огнестойкости, не ниже EI 30). Категория помещения эл. щитовой по взрывопожарной и пожарной опасности не определена, расчет не выполнен.	ст. 2 ФЗ №69; п.2, п.3 (табл. 23, 24) ст. 88 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ, п.12 ППРВРФ, 5.1.2 СП 4.13130.2013	<u>МДОУ детский сад «Росинка»-заведующий Нуйя О.А.</u>

-
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____
- нарушений не выявлено _____