



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности
ГУ МЧС России по Ярославской области

Отделение надзорной деятельности
по Мышкинскому району

152830, Ярославская область, г. Мышкин, ул. Успенская, д.25, телефон/факс 2-12-03

Предписание N32/ 1 /16

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара
МДОУ детский сад «Росинка»

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Мышкинского района Ярославской области по пожарному надзору № 32 от 14.05.2013г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 21 мая 2013 г. в период с 11 ч.00мин. до 12ч.00мин. проведена внеплановая проверка государственным инспектором Мышкинского района Ярославской области по пожарному надзору Морозовой Антониной Евгеньевной в отношении МДОУ детский сад «Росинка», расположенного по адресу: Ярославская область, г.Мышкин, ул. Газовиков, д.25 совместно с Грековой Светланой Васильевной - временно исполняющей обязанности заведующей МДОУ детский сад «Росинка»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены, требования которого нарушены | Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение) |
|---------------|---|---|---|--|
| 1 | Оборудовать объект пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. | СП 5.13130.2009 п.14.4 СНиП 31-06-2009 п.3.16 | 13.07.2014г. | |
| 2 | Провода и кабели соединительных линий СОУЭ проложить согласно требованиям пожарной безопасности. | п.3.9* НПБ 104-03 | 13.07.2014г. | |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Мышкинского района
Ярославской области по пожарному надзору
Морозова А.Е.

М.Л.П.

(подпись)

« 24 » мая 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

С.В.

(подпись)

И. С. Яковлевича

С. В. Гусков

(должность, фамилия; инициалы)

« 24 » мая 2013 г.